Nepta
UNA SOCIETÀ ITALGAS

Settore idrico
Comune di Caserta

laboratorio di analisi

ABC Acqua Bene Comune Napoli

F1

punto di prelievo	data di prelievo	data emissione
Via Galatina	**22/01/2024**	**06/03/2024**

Parametri chimico-fisici e microbiologici

parametro esaminato	valore rilevato	Unità di misura	valore di parametro D. Lgs.18/23
Temperatura*	10,8	°C	/
Cloro Residuo*	0,16	mg/l Cl2	/
Colore*	Accettabile	/	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale
Odore*	accettabile	/	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale
Sapore*	Accettabile	/	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale
Conduttività (Conducibilità elettrica)	306	µS/cm 20°C	2500
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	7,6	unità pH	6,5 - 9,5
Torbidità	0,21	NTU	Senza variazioni anomale
Ferro	< 5	µg/l	200
Nitrito come (NO2)	< 0,13	mg/l	0,50
Ammonio	< 0,03	mg/l	0,50
Alluminio	7	µg/l	200
Batteri coliformi	0	u.f.c./100 ml	0
Escherichia Coli (E. Coli)	0	u.f.c./100 ml	0
Enterococchi intestinali	0	u.f.c./100 ml	0
Clostridium Perfrigens spore comprese	0	u.f.c./100 ml	0
Conteggio delle colonie a 22 °C	2	u.f.c./1ml	Senza variazioni anomale

note:
Il laboratorio è accreditato da ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (rif. LAB. n°0480 L), per le prove reperibili sul sito www.accredia.it . Il possesso dell'accreditamento ACCREDIA fornisce garanzia di competenza ed imparzialità del laboratorio nella effettuazione delle prove accreditate. Le prove non accreditate presenti nell'elenco sono contrassegnate da un asterisco
*Prova non accreditata da ACCREDIA.
/ : valore o unità di misura non previsti dal D.Lgs. 18/23
I presenti valori riguardano **esclusivamente** il suddetto campione: pertanto, i risultati delle prove non sono estensibili ad altri campioni.