

## E1

punto di prelievo

data di prelievo

data emissione

**Caserta presa S.Martino**

**02/12/2025**

**02/01/2026**

### Parametri chimico-fisici e microbiologici

| parametro esaminato                    | valore rilevato | Unità di misura      | valore di parametro<br>D. Lgs.18/23                          |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura*                           | 11,8            | °C                   | /                                                            |
| Cloro Residuo*                         | 0,21            | mg/l Cl <sub>2</sub> | /                                                            |
| Colore*                                | Accettabile     | /                    | Accettabile per il consumatore<br>e senza variazioni anomale |
| Odore*                                 | accettabile     | /                    | Accettabile per il consumatore<br>e senza variazioni anomale |
| Sapore*                                | Accettabile     | /                    | Accettabile per il consumatore<br>e senza variazioni anomale |
| Conduttività (Conducibilità elettrica) | 710             | µS/cm 20°C           | 2500                                                         |
| pH (Concentrazione ioni idrogeno)      | 7,4             | unità pH             | 6,5 - 9,5                                                    |
| Torbidità                              | 0,2             | NTU                  | Senza variazioni anomale                                     |
| Ferro                                  | < 5             | µg/l                 | 200                                                          |
| Nitrito come (NO <sub>2</sub> )        | < 0,13          | mg/l                 | 0,50                                                         |
| Ammonio                                | < 0,10          | mg/l                 | 0,50                                                         |
| Alluminio                              | < 5             | µg/l                 | 200                                                          |
| Batteri coliformi                      | 0               | u.f.c./100 ml        | 0                                                            |
| Escherichia Coli (E. Coli)             | 0               | u.f.c./100 ml        | 0                                                            |
| Enterococchi intestinali               | 0               | u.f.c./100 ml        | 0                                                            |
| Clostridium Perfringens spore comprese | 0               | u.f.c./100 ml        | 0                                                            |
| Conteggio delle colonie a 22 °C        | 0               | u.f.c./1ml           | Senza variazioni anomale                                     |

**note:**

Il laboratorio è accreditato da ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (rif. LAB. n°00425 ), per le prove reperibili sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) . Il possesso dell'accreditamento ACCREDIA fornisce garanzia di competenza ed imparzialità del laboratorio nella effettuazione delle prove accreditate. Le prove non accreditate presenti nell'elenco sono contrassegnate da un asterisco

\*Prova non accreditata da ACCREDIA.

/ : valore o unità di misura non previsti dal D.Lgs. 18/23

I presenti valori riguardano **esclusivamente** il suddetto campione: pertanto, i risultati delle prove non sono estensibili ad altri campioni.